

附件：

禹州市人民医院层流设备层管道泵设备清单

标段	序号	仪器设备名称	数量	预算金额 (万元)	主要要求
第一 标段	1	管道泵（含设备及相关 运输安装调试费用）	1	2.7	见参数一

参数一 管道泵主要参数与技术要求

一、设备名称：管道泵

二、数量：1套

三、设备用途及说明：主要用于住院部层流净化设备层室外模块机水循环用水泵。

四、主要技术参数及要求：

1、泵型与用途：

泵型：根据层流设备层现有工作需要要求为立式管道泵；

用途：层流净化设备层水循环系统专用水泵；

2、参数要求：

流量 $\geq 45\text{L/s}$ ；

扬程 $\geq 30\text{m}$ ；

功率 $\geq 22\text{kW}$ ；

转速 $\geq 1400\text{r/min}$ ；

最大工作压力 $\geq 10\text{bar}$ ；

3、安装产品必须符合国家质量检测标准和本文件规定标准的全新正品现货；

4、质量保修期：1年；